



Vårdhygien Skåne

Godkänt datum 2023-09-26
Godkänd av Medicinskt sakkunnig
Version 1.0

Fläktar och kylaggregat i vårdmiljö, vårdhygieniska rekommendationer

Sommartid kan värmeböljor påverka inomhusklimatet. Det är därför viktigt att förbereda boenden och dagen när utetemperaturen stiger, behåll den svalkande nattkylan så länge som möjligt.

Användning av fläktar avråds generellt i vårdmiljö då partiklar som sedimenterat ned på golv och ytor virvlar upp i rumsluften och medför en ökad börda av partiklar som bär på mikroorganismer, men om andra åtgärder för att sänka rumstemperaturen eller svalka patienten är uttömda eller otillräckliga kan dock fläktar och kylaggregat behöva användas i vårdmiljö.

Portabla kylaggregat betraktas också som en fläkt, möjligen med mindre risk att virvla upp partiklar från golv och plana ytor, och kan övervägas efter andra åtgärder och riskbedömning. Undvik om möjligt modell med uppsamling av kondensvatten. HEPA-filter rekommenderas. Installation av portabla kylaggregat skall ske genom Regionfastigheter eller verksamhetens fastighetsförvaltare.

Innan fläktar och kylaggregat används

- Se över alternativa metoder för att minska temperaturen, till exempel markiser, solavskärmning, anpassad ventilation och möjlighet till central kyla. Kontakta Regionfastigheter eller verksamhetens fastighetsförvaltare.
- Kontrollera tillverkarens instruktioner angående rengöring och desinfektion samt tydliggör vem som ansvarar för rengöring, service och underhåll, samt skapa rutin för daglig rengöring och slutstädning av utrustning.

Fläktar ska inte användas:

- I lokaler med särskilt höga hygienkrav: operationsavdelning, dialysenhet, neonatalavdelning, sterilcentral, lokaler där sterila produkter eller endoskop förvaras.
- I rum där immunnedsatta patienter vårdas.
- I rum där patienter med luftburen smitta vårdas.
- Fläktar bör undvikas i flerbäddsrum samt i gemensamma patientutrymmen och väntrum.

Om användning av fläkt ändå bedöms nödvändigt, se Råd vid användning av fläkt.

Råd vid användning av fläkt

- Användning av fläkt ska föregås av en medicinsk riskvärdering för varje enskild patient.
- Stäng av fläkten vid vårdnära arbete såsom bäddning och städning av patientrum samt vid medicinska åtgärder såsom såromläggning, katetersättning, CVK-omläggning, PVK-sättning.
- Placera fläkten i sängnivå eller högre.
- Luftflödet ska riktas upp mot taket och inte mot dörr.
- Luftflödet får inte riktas mot öppna sår, brännskador eller direkt mot en patients ansikte.

Relaterad information

[Folkhälsomyndigheten. Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner.](#)