



INSTRUKTION

Skapad av Marika Håkander
Godkänd av Jens Hermansen

Godkänt datum 2025-02-21
Version 4.0

Gäller för Region Skåne

Gäller fr.o.m 2022-06-17

Instruktion för brandkrav på lös inredning

Bakgrund

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kräver att fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska vidta åtgärder för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Eftersom lös inredning kan påverka en brands uppkomst samt dess förmåga att spridas blir kravställning kopplat till lös inredning en följd av LSO.

Lös inredning berörs även av Produktsäkerhetslagen (2004:451) med tillhörande förordning och detta hanteras av Konsumentverket.

Syfte

Inredningsprodukter har ofta stor inverkan på bränders uppkomst och utveckling. Vid val av olämplig inredning som lätt antänds och har ett snabbt brandförlopp kan få betydande påverkan på byggnaders brandskydd. Lös inredning behöver därför vara anpassad för användningsområdet och för den miljö där de är placerade med syftet att förebygga och begränsa skador till följd av brand.

Omfattning

Rutinen omfattar alla verksamheter i Region Skåne.

Med lös inredning avses inredning och föremål som kan tas bort eller flyttas utan särskilda hjälpmedel. Till inredning räknas exempelvis sängar, bord, soffor, stolar, förvaringsskåp, gardiner, konstverk och konstgjorda växter. Observera att möbler som av säkerhetsskäl behöver förankras i vägg eller golv dock fortsatt räknas som lös inredning. Även platsbyggda möbler som är klädda, exempelvis en soffa, inkluderas i dessa krav.

Ansvar

Val av rätt typ av lös inredning är en del i det systematiska brandskyddsarbetet där alla som ingår i någon del av ett inköp har ett ansvar.

Avtalsansvariga ansvarar för att säkerställa att produkter med erforderlig brandklassning enligt detta dokument finns att beställa via upphandlade avtal.

I de fall en befintlig verksamhet har behov av ny lös inredning ansvarar respektive chef för att upphandlade avtal används.

Inom ramen för byggprojekt ansvarar byggprojektledaren för att koppla in inredningsarkitekt. Inredningsarkitekten ansvarar sedan för att gällande avtal används.

Avsteg

Avsteg från kravnivåer enligt detta dokument ska föregås av en avstegsansökan och samråd med sakkunnig brandskydd inom Regionfastigheter. Avsteget ska dokumenteras i byggnadens brandskyddsredogörelse, vilken begärs ut av ansvarig upphandlare/inköpare från det aktuella områdets informationsförvaltare.

Brandkravnivå C gäller lokaler där verksamhet med förhöjd risk för anlagd brand förekommer. En bedömning om sådan förhöjd risk föreligger ska alltid göras av verksamhetschef med god inblick i den aktuella riskbilden. Om förhöjd risk föreligger men kan minimeras genom tillräckliga riskreducerande åtgärder/rutiner inom verksamheten, kan Brandkravnivå B användas utan att avstegsansökan behöver göras. Riskbedömning och de riskreducerande åtgärderna ska dokumenteras av verksamhetschef.

Genomförande

Gällande avtal återfinns i regionens avtalskatalog.

Generellt ska omfattningen av lös inredning minimeras till vad som krävs för att bedriva verksamheten, speciellt inom vårdkorridorer.

Möbler utan stoppning i massivt trä eller i obrännbart utförande accepteras generellt i alla typer av byggnader (se nivå A-C nedan).

Observera att utrymningsvägar (brandtekniskt avskilda trapphus och i vissa fall även korridorer, omfattning framgår av brandritningar och utrymningsplaner) alltid ska hållas fria från brännbart material.

Lös inredning ska:

- köpas in via Region Skånes inköpsorganisation enligt gällande regelverk,
- uppfylla Konsumentverkets standardkrav, svensk och/eller europeisk standard (SS/EN),
- om den är brandklassad; vara märkt med brandklassning eller ha intyg, och
- fortfarande uppfylla kravspecifikationen för brandklassning efter tvätt.

Flamskyddsmedel ska undvikas (speciellt i verksamheter där barn kan vistas).

Produkter som inte har klassificerade egenskaper vid brandpåverkan (såsom dekorationer, torkade/konstgjorda växter, adventsmossor, julgranar och liknande), ska beaktas utifrån ett helhetsperspektiv (utrymning, brandrisk etc.) och den brandkravnivå verksamheten tillhör, se nedan.

Brandkravnivåer

Olika kravnivåer gäller för olika verksamhetstyper enligt nedan. Under brandkravnivå A och B förutsätts främst antändning av lös inredning kunna ske oavsiktligt, medan det under brandkravnivå C bedöms föreligga förhöjd risk för uppsåtlig antändning, varmed det är relevant att kravställa olika typer av standarder (antändlighet och förbränningsbeteende).

Standarder enligt nedan utgår från RISE rapport 2024:3 Lös inredning – En brandskyddsteknisk vägledning.

Brandkravnivå A - Byggnader främst avsedda för egen personal

Denna nivå avser byggnader där patienter/besökande normalt inte vistas, exempelvis byggnader innehållandes administrativa funktioner och kontor avsedda för regionens personal.

Produkterna ska uppfylla godkänd provning enligt följande standarder:

- SS-EN 1021-1 för stoppade möbler
Eldkälla motsvarande glöd från en cigarett
- SS-EN 597-1 för madrass
Eldkälla motsvarande glöd från en cigarett
- Inga speciella krav för textilier utöver konsumentverkets standardkrav

Brandkravnivå B - Byggnader där patienter vistas

Denna nivå avser byggnader där patienter/besökande normalt vistas, d.v.s. merparten av regionens fastighetsbestånd.

Produkterna ska uppfylla godkänd provning enligt följande standarder:

- SS-EN 1021-1 respektive -2 för stoppade möbler
Eldkälla motsvarande glöd från en cigarett samt en liten gaslåga
- SS 876 00 01 för vårbädd
Eldkälla motsvarande en liten gaslåga eller motsvarande glöd från cigarett täckt med bomullsvadd
- SS-EN 13773 minimum klass 3 för fritt hängande textilier

Brandkravnivå C - Lokaler med förhöjd risk för anlagd brand

Denna nivå avser lokaler med verksamhet som innebär förhöjd risk för anlagd brand. En bedömning av om sådan förhöjd risk föreligger ska alltid göras i samråd med verksamhetschef med god inblick i den aktuella riskbilden, se avsnittet Avsteg för mer information.

Vägledande frågor för en bedömning enligt ovan kan vara:

- Finns det enskilda patientutrymmen (t.ex. inom psykiatrisk heldygnsvård / sluten vård) där patienter kan vistas utan uppsyn?

- Finns det utrymmen (t.ex. delar dit allmänheten har tillträde, väntrum, akutmottagning m.m.) där återkommande brandincidenter/tillbud uppstår?

Produkterna ska uppfylla godkänd provning enligt följande standarder:

- För stoppade möbler
 - Alternativ 1: BS 5852
Eldkälla i form av träribbstapel enligt crib 7
 - Alternativ 2: NT FIRE 032 med kravkriterier enligt SS 876 00 10
Eldkälla i form av träribbstapel enligt crib 7, alternativt gasdriven ringbrännare med 30 kW effekt

Stoppade möbler utförda enligt brandkravnivå C ska ges särskild uppmärkning.
- SS 876 00 10 för vård bädd
Eldkälla med gaslåga
- NT FIRE 043 för fritt hängande textilier

Revisionshistorik

Version	Kommentar	Namn
4.0	Övergripande genomgång av hela dokumentet. Ändrad kravnivå inom Brandkravnivå C.	Marika Håkander